

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE COEUR D'YVELINES

Service instructeur ADS

1, place aux Herbes

78640 NEAUPHLE-LE-CHATEAU

Tacoignières, le 09 novembre 2020

Concerne : PC N° 078 053 20 Y0009 déposé le 30/10/2020 reçu le 05/09/2020 – Commune de BEHOUST – 1 Place du Village- 78910 BEHOUST - Cadastres : E 117 - Le projet consiste création d'une extension de l'Ecole.

Madame, Monsieur,

Suite à la réception de la demande d'avis ou d'accord concernant le dossier cité en objet, nous vous informons de la situation du réseau électrique, à savoir :

- 1/ Il existe déjà un branchement en souterrain qui alimente l'école.
- 2/ Puissance disponible : Le branchement actuel est raccordé en mode triphasé pour une puissance de 18 kVa.
- 3/ Pour toute information liée au branchement le demandeur devra se rapprocher des services techniques de la SICAE-ELY.
- 4/ Nous attirons votre attention sur le fait qu'il existe un câble de liaison entre le coffret extérieur et le tableau général dans les locaux de l'Ecole et dont la position est inconnue.

Restant à votre disposition pour tout complément d'information, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

LE SERVICE ETUDES

J.M. PETRINI



